

FEJSE LOFT BRYGGERES
KANAL TILSLUTTES
TALDUEFIST SOM GLENT 210
TYPE B1 225 x 425
FIST LEVERES TIL INDMURING I SKOESTEN


AFKAST
KANAL TILSLUTTES
FIST GLENT 210 TYPE B1
225 x 425, FIST LEVERES
TIL INDMURING

125 x 180

100 x 150

VENTILATOR SOM GLENT 210
BBV-4
MOUNTES PÅ EFTERVÆG / SKOESTEN -
DAMPRETT I SVAKT I SKOESTEN.

TILSDUEFISTE -
STØRRE FLEJES
HOL LOKKES.



DETAIL AF VENTILATOR
FLÆJEBILG 1810

KØKKEN
TILSLUTTES
EMHÆTTE

100 x 150

100 x 150

KANAL AFSLUTTES
MED RIST I LOFT
I BRYGGERES

60 m³/H
TOILET KÆLDER

30 m³/H
SKARPPØSERUM

KONTROLVENTILER SOM FABRIKANT S.F.

Hersholm Kommunes
Bygningsinspektorat
28/7.72

sophienbergvej 21-61 • 2900 rungsled kys

21 gruppehuse på matr. nr. 1 bk. vallerød by • rungsled sogn • søg nr. 1865
emne: KONTROLUDSVÆNING mål:

bygherre: kay wilhelmsen a.s. industriskolevej 3 vassingerød • 3540 lunge • 03187888
arkitekt: maa peter journals • vole brandstrup • rustenborgvej 9 • 2800 lyngby • 02887111
landskabsarkitekt: per klowski • bogvej 183 b • 2100 københavn ø • 01202622
rådgivende ingeniører: j. a. u. leuraud a.s. svøvevej 1 • 2400 københavn nv • 01810200

kan. nr: 3 4 7 6
tegnet d: 1/77
sidst rev: